測定項目	測定頻度/測定予定時期	測定場所	測定物質	管理目標値	測定結果								
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
電力量	月次/7月以降毎月	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ、水処理棟		900,000 kwh/月 以下	494,800								
排水量	月次/7月以降毎月	水処理棟		5,000 m^3/月 以下	2,463								
産業廃棄物排出量	月次/7月以降毎月	管理棟		686 t/月 以下	496								
補給水	月次/7月以降毎月	ポンプ室		7,000 m^3/月 以下	4,202								
作業環境測定	四半期/7・10・1・4月	選別棟造粒機(1)回り	空気中塩素ガス濃度	1 ppm 以下	<1								
		選別棟内		1 ppm 以下	<1								
臭気測定(悪臭22物質の一部)	四半期/7・10・1・4月	敷地境界線(北)	空気中アンモニアガス濃度	1 ppm 以下	<1								
		敷地境界線(東)		1 ppm 以下	<1								
CO2排出量(選別棟)	月次	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ、水処理棟		278.48 t/月 以下	206.83								
エネルギー使用量(選別棟)	月次	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ、水処理棟		171.4 kℓ/月 以下	123.8								
太陽光発電	月次	専用モニター		6629.7 kwh/月 以上	0								
CO2削減量(カーボンフットプリント)	月次	生産月報	パレット販売枚数	58.8 t/月 以上	8.5								
原単位(対原料投入量)	月次	水処理棟	放流水	5.1 m^3/t/月 以下	2.6								
		ｷｭｰﾋﾞｸﾙ、水処理棟	電力	537 kwh/t/月 以下	528								
		トラックスケール	残渣量	0.54 t/t/月 以下	0.53								
残渣運搬台数	月次	トラックスケール		68 台/月 以下	55								
有価物販売	月次	計量伝票	金属類	423 kg/月 以上	1000								
			その他資源物	120 kg/月 以上	370								
副資材の使用量	月次	選別棟在庫	フレコンバッグ	600 枚/月 以下	440								
			圧縮梱包用フィルム	30 本/月 以下	14								
			圧縮梱包用PPバンド	30 巻/月 以下	5								
パレット生産の歩留まり	月次	生産月報		92 % 以上	92.9								
水質分析(放流水水質)	月次/7月以降毎月	サンプリング枡	生物化学的酸素要求量(BOD)	600 mg/L 以下	210								
			化学的酸素要求量(COD)	－ mg/L 以下	140								
			浮遊物質量(SS)	600 mg/L 以下	77								
汚泥分析(溶出・含有試験)	年次/毎年7月1回	水処理棟	ｱﾙｷﾙ水化銀化合物	検出されないこと	－								
			水銀又はその化合物	0.005 ppm 以下	－								
			ｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物	0.3 ppm 以下	－								
			鉛又はその化合物	0.3 ppm 以下	－								
			有機リン化合物	1 ppm 以下	－								
			六価ｸﾛﾑ化合物	1.5 ppm 以下	－								
			砒素又はその化合物	0.3 ppm 以下	－								
			ｼｱﾝ化合物	1 ppm 以下	－								
			ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆｰﾙ	0.003 ppm 以下	－								
			ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.3 ppm 以下	－								
			ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1 ppm 以下	－								
			ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2 ppm 以下	－								
			四塩化炭素	0.02 ppm 以下	－								
			1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04 ppm 以下	－								
			1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.2 ppm 以下	－								
			ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4 ppm 以下	－								
			1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3 ppm 以下	－								
			1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06 ppm 以下	－								
			1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02 ppm 以下	－								
			ﾁｳﾗﾑ	0.06 ppm 以下	－								
			ｼﾏｼﾞﾝ	0.03 ppm 以下	－								
			ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.2 ppm 以下	－								
			ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.1 ppm 以下	－								
			ｾﾚﾝ又はその化合物	0.3 ppm 以下	－								
			水分含有量(含水率)	85 % 以下	－								
騒音測定	四半期/7・10・1・4月	敷地境界線(北)	AM8:00～PM7:00	70 db 以下	52.6								
		敷地境界線(東)		70 db 以下	58.1								
振動測定	四半期/7・10・1・4月	敷地境界線(北)	AM8:00～PM7:00	65 db 以下	26.9								
		敷地境界線(東)		65 db 以下	41.2								